

LPガス自記圧力計

アサヒ しらの べ

PR-1100

配管の気密試験に

ガスの漏えい検知に

調整器の機能検査に

LPガス消費、供給設備の総点検への点検および設置基準の省令改正が行われ、気密試験または漏えい試験の基準が変わりました。

本器はその試験に供される自記圧力計で、数々の特長をもった取扱い容易なキャリータイプです。



特 長

ケースは樹脂製の防滴形です。

強じんな樹脂を使ったケースは雨、汚れ、ショックに強くいつまでも美観をそこないません。

記録窓つきです。

外部よりテスト圧力、記録状態が直視できますので監視が明確です。

時間設定はワンタッチです。

チャート板に取付けたつまみを回すごとにワンタッチで任意の所定の時間に設定でき自動停止します。従来の時計の鍵を失う事はありません。

インクを使用しません。

長寿命サインペンの採用で従来の記録計にまつわるインクの諸問題は解消しました。

記録紙の着脱が容易です。

記録紙の交換に最大限の配慮、嵌込み形としています。

指示、記録機構は精度抜群です。

ミニチュアベアリングを使用した機構は、精密さと同時に堅牢強固な設計となっています。微調整用の零点調整機構付です。

調整器の機能検査もできます。

